



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
КИРОВСКОГО РАЙОНА
г. Астрахани

ул. М. Аладына, 13, г. Астрахань, 414000

Телефон 51-02-61

24.11.18 № 7-48-18

Директору ГБПОУ АО «Астраханский
колледж культуры и искусств»

Смиховской А.В.

ул. Третьяковского, 2/пл. Ленина, 1/ ул.
Адмиралтейская, 12, г. Астрахань.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности и противодействии
терроризму

Прокуратурой района в период с 20.10.2015 по 20.11.2015 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства о противодействии терроризму при осуществлении деятельности котельных расположенных на территории Кировского района г. Астрахани.

В ходе проведенной 20.11.2015 прокуратурой района с привлечением инспекторов ОНД по г. Астрахани проверки ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств», расположенному по адресу: г. Астрахань, ул. Третьяковского, 2/пл. Ленина, 1/ ул. Адмиралтейская, 12, г. Астрахань выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также Сводом правил системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования СП 5.13130.2009, устанавливаются общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам,

АК № 061823 ✓

пожарно-технической продукции и продукции общего назначения, а также устанавливаются нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения и сигнализации.

Так, в ходе проведенной 20.11.2015 проверки ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств», расположенному по адресу: г.Астрахань, ул. Третьяковского, 2/пл. Ленина, 1/ ул. Адмиралтейская, 12, г. Астрахань, выявлены следующие нарушения требований вышеуказанных нормативов, а именно:

- системы пожарной сигнализации в задании колледжа не обеспечивают подачу сигнала о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации;
- в помещениях электрощитовой допущено складирование горючих материалов
- помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов;
- первый этаж колледжа не обеспечен вторым эвакуационным выходом.

Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее по тексту – Федеральный закон №35-ФЗ) установлены основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Статьей 2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ установлены основные принципы противодействия терроризму в Российской Федерации, к числу которых относится обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму, а также приоритет мер предупреждения терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Согласно ст.3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ противодействие терроризму представляет деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

В соответствии с действующим законодательством в обязанности образовательных организаций входит контроль за безопасным нахождением граждан и обучающихся в зданиях образовательного учреждения.

В частности данные организации обязаны осуществлять контроль за тем, чтобы двери на чердачные помещения были закрыты на замок.

Однако в ходе проведенной 20.11.2015 проверки установлено, что доступ на чердачное помещение в Астраханском колледже культуры и искусств не ограничен.

Таким образом, нарушение федерального законодательства, в том числе требований законодательства о пожарной безопасности в образовательных учреждениях, создает возможные условия, способствующие совершению террористических актов (профилактика терроризма).

В результате ненадлежащего контроля директора ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» Смиховской А.В. за действиями подчиненных сотрудников, в результате ненадлежащего исполнения указанных нормативных требований допущены вышеуказанные нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Ненадлежащее исполнение директором и сотрудниками ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» должностных обязанностей обусловило нарушение требований законодательства, свидетельствует о пренебрежительном отношении к порядку управления в сфере регулирования пожарной безопасности, создает угрозу совершения террористического акта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму с участием представителя прокуратуры района, предварительно известив о дне и месте рассмотрения (не позднее чем через 5 суток после получения).
2. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении, к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения указанного законодательства.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и конкретных принятых мерах (с приложением подтверждающих документов) сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением подтверждающих документов.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



В.В.Инджиев